

03.12.2021 № ЮЭС/01/3761

На _____ от _____

Председателю правления
СНТ «Мичуринец» Ветеранов
и Сотрудников ОВД
В. Л. Алакшину

**О принятии на баланс
электросетевого имущества**

142301, Московская область,
г/о Чехов, д. Чепелево, СНТ
«Мичуринец» Ветеранов и
Сотрудников ОВД

Уважаемый Владимир Леонидович!

Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Южные электрические сети рассмотрел заявку №И-20-00-225947/117/Ю8 от 24.12.2020г. по вопросу консолидации ВЛ-6 кВ, КЛ-6 кВ, расположенных по адресу: Московская область, г/о Чехов, д. Чепелево и сообщает следующее.

В рамках технической экспертизы электросетевого имущества установлено, что опоры (стойки) ВЛ-6 кВ повреждены, происходит растрескивание и осыпание бетона с разрушением блока, оголение арматуры, подъем на опоры запрещен. Кроме того, установлено, что опоры ВЛ-6 кВ имеют отклонение вершины от вертикальной оси сверх допустимых норм (аварийные опоры). Также установлено, что магистраль ВЛ-6 кВ проходит в полосе отвода шоссе 46К-2003 (Старое Симферопольское шоссе) с одной стороны и лесными насаждениями – с другой.

В соответствии с письмом Министерства энергетики РФ от 25.08.2017г. №АН-9414/09 «О единых рекомендациях по порядку передачи объектов электросетевого хозяйства СНТ на баланс ТСО» (далее – Единые рекомендации) электрические сети СНТ непригодны для эксплуатации в связи с невозможностью проведения их реконструкции из-за расположения объектов на земельных участках общего пользования в труднодоступных и недоступных местах, на земельных участках, находящихся в собственности третьих лиц.

Учитывая, что выявленные дефекты могут привести к электротравмированию людей, взаимодействующих с электроустановкой, а также положения Единых рекомендаций, консолидация электросетевого имущества СНТ «Мичуринец» Ветеранов и Сотрудников ОВД, не представляется возможной.

За дополнительными разъяснениями Вы можете обращаться по телефону Контактного центра «Светлая линия» ПАО «Россети Московский регион»: 8-800-220-02-20.

Директор

Е. В. Кадырматова
8(496)765-70-06



В. Е. Иванов